



LCIE

Licence / License



AEAS
PERFORMANCE SATI

N° : T 20039 / 819349

Titulaire :

License Holder:

CHLORIDE

30, Avenue des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU
FRANCE

Site de fabrication :

Factory:

N° 2075BA

Produit :

Product:

BAES utilisable pour l'évacuation ou pour l'ambiance à led NP /
BAES for evacuation or for atmosphere with light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

AEES by Chloride

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

FARO 2100 ST+ code 8222100

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte :

Relevant documents:

29706043-819350 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 20039 / 792284-A1 du/of 23/04/2024 Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the license holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses,

04/06/2026

Jérôme REYSSON

Responsable Certification/Certification Officer



Date de fin de validité / Expiry date

:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form

Page 1 / 2

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LCIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 174

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Tél: +33 1 40 95 60 60
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

References, ratings and main characteristics:

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	Bloc à phare
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	3.7W / 4.7VA
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP65
Degré IK / IK degree	IK08
Flux assigné / Rated lumen output	2100 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-Cd - BST D-D4000BT 12V – 4Ah Ni-Cd - ARTS ENERGY 10VNT DH U 12V – 4Ah Ni-Cd - GPBM D-D4000BT 12V – 4,0Ah
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	18 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	1 LED
Télécommande / Remote control	Oui / Yes
Autre / Other	Tenue au fil incandescent 850°C