



# LICENCE



**LCIE N° : T 23022 / 794581**

Titulaire :  
*License Holder:*

**CHLORIDE**  
30, Avenue des Frères Montgolfier  
69680 CHASSIEU  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**2075BA**

Produit :  
*Product:*

**BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes P**  
*BAES for atmosphere light-emitting diode P*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

AEES by Chloride

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

LUMIO 400 IP ST+ Code 4222765

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022  
NF EN IEC 60598-2-22:2022  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-801:2000  
NF C 71-820:1999  
Règle d'Application n° 110-699 :2013  
NF 413:2006

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR n° 20383590-794582 Version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancel and replaces (if necessary):*

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses,

Date de fin de validité / Expiry date:

**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification/Certification Officer  
  
  
LABORATOIRE CENTRAL DES  
INDUSTRIES ELECTRIQUES  
S.A.S au capital de 15 714 934,6  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33 avenue du Général Leclerc  
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**LCIE**  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

**WWW.LCIE.FR**

**Annexe de la licence / Annex of license  
T 23022 / 794581**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes P
Tension assignée / Rated voltage	230V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0.9W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	65
Degré IK / IK degree	08
Flux assigné / Rated lumen output	470 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	1 x LiFePO4 - 3.2V – 3.2Ah – IFR18650 -ADVANTELEC SAS 1 x LiFePO4 - 3.2V – 3.2Ah – IFR18650E1600 - BST
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	16 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	1 LED
Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA	/
Télécommande/Remote control	oui
Autre - Other	Porte-drapeau 4777333 (sur demande) accessoire code 4888111 (sur demande)