LICENCE

LCIE N° : 23016 / 794585

Titulaire : *License Holder:*	**CHLORIDE** 30, Avenue des Frères Montgolfier 69680 CHASSIEU - FRANCE
Site de fabrication : *Factory:*	**2075BA**
Produit : *Product:*	**Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée** *Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	AEES by Chloride
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	LUMIO 45 48-230 code 4994000 LUMIO 45 48-230 NOIR code 4994100
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 NF EN IEC 60598-2-22:2022 UTE C 71-802:2001 NF 467:2012
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR N° 19579373 – 794584 Version : 01
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 11/09/2024

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 774
33 avenue du Général Leclerc
F - 92260 FONTENAY AUX ROSES

Date de fin de validité / Expiry date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / *Annex of license*
23016 / 794585

Caractéristiques / *Characteristics* :

Caractéristique / Characteristic	**Valeur / Value**
Type / Type	LSC d'évacuation
Tension assignée / Rated voltage	48V⎓ / 110V⎓ / 220V⎓ 230V~
Nature du courant / Nature of supply	⎓ ~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	1.7W / 1.4W / 1.4W 1,4W / 2.9 VA
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP42
Degré IK / IK degree	IK08
Flux assigné / Rated lumen output	45lm
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	16 Leds
Autre / Other	Accessoire code 4888111 & 4888211 (sur demande)